

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG

Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.05.2022

lfd. Nr. 33

anwesend: Nicolai Zwosta, Robert Baldy

Ein weiterer Leistungsabfall der Anlage Bad Lausick II macht die Untersuchung der Ursachen nötig. In diesem Zusammenhang sollen einzelne Module ausgebaut werden, um sie von einem Labor testen zu lassen.

Da bei unseren alternden Anlagen der Bedarf nach Fehlersuche steigt, hat sich Maximilian Klement informiert, inwiefern die Fehlersuche durch den Einsatz von Drohnen erleichtert werden kann. Insbesondere der Einsatz von Thermografie ist sehr effizient bei der Fehlersuche.

Es wird beschlossen, Angebote für geeignete Drohnen einzuholen. Der Zeitpunkt für den Kauf einer Drohne ist günstig, weil dank gestiegener Stromerlöse ein abschlussstarkes Jahr zu erwarten ist.

Für den Vorstand:



Nicolai Zwosta



Robert Baldy